



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6329CT0409

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	DSA GmbH Westendstraße 28, D-60325 Frankfurt am Main
Vertreiber <i>distributor</i>	DSA GmbH Westendstraße 28, D-60325 Frankfurt am Main
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD in Sonderbauform (6329)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD in Sonderbauform
Modell <i>model</i>	88...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE22NNYM 001 vom 18.08.2022 (LGW) Baumusterprüfung: 60187900-003 vom 08.10.2018 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-337041-20-PI/sg vom 27.11.2020 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-309283e-19-SI/to vom 24.06.2019 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3509 (01.06.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA KTW-BWGL (23.08.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	08.10.2029 / 25-0077-WNV

70028-04-A-DE

28.01.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
88205	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
88205	Anschluss 1/2", Abgang Schlauchverschraubung 3/4"

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Armaturenklasse: I

